

**RÉSULTATS – Concentration de CO<sub>2</sub> (en ppm)**

ÉCOLES PRIMAIRES							
École	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1500 et 2000	Plus de 2000
Arc-en-Ciel	Naturelle	4	12	7	4	1	0
Baluchon	Naturelle	4	12	12	0	0	0
Brassard-Saint-Patrice (Pavillon Brassard)	Naturelle	4	12	11	1	0	0
Brassard-Saint-Patrice (Pavillon St-Patrice)	Naturelle	4	12	8	4	0	0
Chanterelle	Mécanique	4	12	11	1	0	0
Christ-Roi	Naturelle	4	12	11	1	0	0
Deux-Soleils	Naturelle	4	12	10	2	0	0
Dominique-Savio	Naturelle	4	12	12	0	0	0
Hamelin	Naturelle	4	12	12	0	0	0
Jardins-des-Frontières	Naturelle	4	12	12	0	0	0
Masson	Naturelle	4	12	11	1	0	0
Notre-Dame-de-Bonsecours	Naturelle	4	12	11	1	0	0
Notre-Dame-de-l'Assomption	Naturelle	3	9	6	2	1	0
Notre-Dame-de-Lourdes	Naturelle	3	9	8	1	0	0
Notre-Dame-de-Montjoie	Naturelle	4	12	8	4	0	0
Notre-Dame-des-Érables	Naturelle	4	12	12	0	0	0
Notre-Dame-du-Sourire	Naturelle	4	12	11	1	0	0
Passerelle	Naturelle	4	12	11	1	0	0
Plein-Cœur	Naturelle	4	12	5	4	3	0
Saint-Barthélemy	Naturelle	4	12	10	1	1	0
Sainte-Marguerite	Naturelle	4	12	10	2	0	0
Saint-Gabriel	Naturelle	8	24	22	2	0	0
Saint-Jean-Bosco	Naturelle	4	12	8	4	0	0
Saint-Laurent	Naturelle	2	6	6	0	0	0
Saint-Philippe	Naturelle	4	12	8	4	0	0
Saint-Pie-X	Mécanique	4	12	12	0	0	0
Tourelle	Mécanique	4	12	12	0	0	0
Val-de-Grâce	Naturelle	8	24	18	6	0	0

ÉCOLES SECONDAIRES							
École	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1500 et 2000	Plus de 2000
Escale	Mécanique	8	24	24	0	0	0
Odysée	Naturelle	4	12	10	2	0	0
Ruche	Mécanique	4	12	12	0	0	0
Tournesol	Mécanique	4	12	12	0	0	0
CENTRES							
Centre	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1500 et 2000	Plus de 2000
CEA – Point de service d’Asbestos	Naturelle	2	6	6	0	0	0
CEA – Point de service de Magog	Naturelle	4	12	12	0	0	0
CEA – Point de service de Windsor	Mécanique	2	6	6	0	0	0
CFP – Point de service des Sources (1)	Mécanique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFP – Point de service de Memphrémagog	Mécanique	8	24	18	4	2	0
CFP – Point de service Saint-David (2)	Naturelle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFP – Point de service Boisjoli	Mécanique	4	12	12	0	0	0
CFP – Point de service Morilac (3)	Mécanique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAUX</b>		<b>156</b>	<b>468</b>	<b>407</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>TOTAUX (en pourcentage)</b>				<b>87 %</b>	<b>11 %</b>	<b>2 %</b>	<b>0 %</b>

### Légende

CEA – Centre d’éducation des adultes des Sommets

CFP – Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets

(1) Voir résultats de l’école secondaire de l’Escale (même bâtiment physique)

(2) Voir résultats du CÉA – Point de service de Magog (même bâtiment physique)

(3) Voir résultats de l’école secondaire du Tournesol (même bâtiment physique)